



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в поселке Игра

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 330 427145, УР, п. Игра, ул. Труда, 17 «04» февраля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра Захаровой Марией Борисовной при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТЫЛОВАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ «ТЫЛОВАЙСКАЯ СОШ») ИНН 1807002921 ОГРН 1021800674829

Адрес юридического лица: 427052, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ДЕБЁССКИЙ РАЙОН, С. ТЫЛОВАЙ, УЛ. КИРОВА, Д.17

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20) в гардеробе, расположенном на первом этаже школы деревянный пол с дефектами в виде щелей между досками, зазоров между стеной и полом, отслоения окрашенной поверхности. Выявленные дефекты не позволяют проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 внутренняя отделка стен, потолка в спортивном зале имеет дефекты, следы протеканий.

- в нарушение ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон №52-ФЗ), абз. 3 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены результаты обследования технического состояния вентиляции с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в срок до 01 августа 2025 года

1) устранить дефекты и повреждения пола в виде щелей между досками, зазоров и стертым покрасочным покрытием в гардеробе.

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2) устранить следы протекания, дефекты и повреждения стен, потолка в спортивном зале.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

3) провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЫЛОВАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ «ТЫЛОВАЙСКАЯ СОШ») ИНН 1807002921 ОГРН 1021800674829

Адрес юридического лица: 427052, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ДЕБЁССКИЙ РАЙОН, С. ТЫЛОВАЙ, УЛ. КИРОВА, Д.17

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра по адресу: 427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Труда, 17 по *e-mail*: to-igra@udmnet.ru, тел./факс (34134)4-17-75 или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5.

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра		М.Б.Захарова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Направлено на адрес электронной почты: tylovai@yandex.ru